



**Отчет о выполнении плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам плановой проверки в ноябре 2021 года
ОНД и ПР г.о. Тольятти**

№ п/п	Наименование нарушения	Перечень мероприятий на устранение нарушения	Срок исполнения	Ответственные лица	Отметка об исполнении
1	Оборудование, используемое в автоматической установке и пожарной сигнализации и системе оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, не подтверждено соответствию требованиям пожарной безопасности в установленном порядке, (системы АПС и СОУЭ требует замены, эксплуатируется более установленного срока	Отправлены письма в ДО (копия прилагается)	Декабрь 2021	Саенко Т.Л	Письмо в ДО от 07.12.2021г №217
2	При оборудовании здания автоматической пожарной сигнализации не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре системы общеобменной вентиляции	Заключен договор с ООО «Таймер»	Декабрь 2021	Саенко Т.Л	Выполнено, акт прилагается
3	Отдельно стоящем строении складского назначения используемые для хранения различных, в том числе горючих предметов, не защищены автоматическими пожарными извещателями системы пожарной сигнализации	Заключен договор с ООО «Таймер»	Декабрь 2021	Саенко Т.Л	Выполнено, акт прилагается
4	Отдельно стоящем строении складского назначения используемые для хранения различных, в том числе горючих предметов, не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Заключен договор с ООО «Таймер»	Декабрь 2021	Саенко Т.Л	Выполнено, акт прилагается
5	Руководитель организации не обеспечил категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с главами 5,7, и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (хозблок)	Заключен договор с ООО «Таймер»	Декабрь 2021	Саенко Т.Л	Выполнено, акт прилагается

	На объекте защиты допущена эксплуатация поврежденных электрических распределительных коробок (кинобудка, помещение столовой)	Установка колпаков на распределительные коробки		Саенко Т.Л	Выполнено, фото прилагается
7.	На объекте защиты допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, (1 этаж 4 рекреация, музыкальный зал)	Установлены колпаки (рассеиватели) Предусмотренные конструкцией		Саенко Т.Л	Выполнено, фото прилагается
8.	В местах, где имеется опасность механического повреждения (спортивный зал) система противопожарной защиты не предусмотрена защитная конструкция.	Заключен договор с ООО «Таймер»	Декабрь 2021	Саенко Т.Л	Выполнено, акт прилагается
9.	Коврики, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытия полов около эвакуационных выходов непосредственно наружу не закреплено надежно к полу.	убрано из помещения		Саенко Т.Л	Выполнено, фото прилагается

Исполнитель: заведующий хозяйством Саенко Т.Л.

Согласовано:
 Главный Бухгалтер  Г.Д. Якупова