



**Отчет о выполнении плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам плановой проверки в ноябре 2021 года
ОНД и ПР г.о. Тольятти**

№ п/п	Наименование нарушения	Перечень мероприятий на устранение нарушения	Срок исполнения	Ответственные лица	Отметка об исполнении
1	Оборудование, используемое в автоматической установке и пожарной сигнализации и системе оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, не подтверждено соответствию требованиям пожарной безопасности в установленном порядке, (системы АПС и СОУЭ требует замены, эксплуатируется более установленного срока	Отправлены письма в ДО (копия прилагается)	Декабрь 2021	Саенко Т.Л	Письмо в ДО от 07.12.2021г №217
2	При оборудовании здания автоматической пожарной сигнализации не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре системы общеобменной вентиляции	Заключен договор с ООО «Таймер»	Декабрь 2021	Саенко Т.Л	Выполнено, акт прилагается
3	Отдельно стоящем строении складского назначения используемые для хранения различных, в том числе горючих предметов, не защищены автоматическими пожарными извещателями системы пожарной сигнализации	Заключен договор с ООО «Таймер»	Декабрь 2021	Саенко Т.Л	Выполнено, акт прилагается
4	Отдельно стоящем строении складского назначения используемые для хранения различных, в том числе горючих предметов, не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Заключен договор с ООО «Таймер»	Декабрь 2021	Саенко Т.Л	Выполнено, акт прилагается
5	Руководитель организации не обеспечил категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с главами 5,7, и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (хозблок)	Заключен договор с ООО «Таймер»	Декабрь 2021	Саенко Т.Л	Выполнено, акт прилагается

