

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБУ «Школа № 72»
 С.И.Гамов
 «31» августа 2024 г.



Отчет о выполнении плана мероприятий по устранению нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства, требований пожарной безопасности

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные лица	Отметка об исполнении
1.	В помещениях подвалы допущено хранение горючих материалов (стены обшиты горючим материалам)	до 31.08.2025г	Саенко Т.Л.	
2.	Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) -в помещении вентиляционной камеры, в помещении подвала -в подсобном помещении напротив помещения электрощитовой	до 31.08.2025г	Саенко Т.Л.	
3.	Помещение различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (отсутствие противопожарной двери в подсобных помещениях напротив помещения электрощитовой, эксплуатирующихся под размещение обслуживающего персонала (слесарь) и хранение хоз.инвентаря	до 31.08.2025г	Саенко Т.Л.	
4.	Помещение различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (отсутствие противопожарной двери в подсобных помещениях напротив помещения электрощитовой, эксплуатирующихся под размещение обслуживающего персонала (слесарь) и хранение хоз.инвентаря	До 31.08.2025	Саенко Т.Л.	
5.	В кабинете № 243 окна оборудованы не регулируемые солнцезащитными устройствами (короткий тюль)	До 31.08.2024	Саенко Т.Л.	выполнено
6.	Частично пол в кабинете № 343 имеет дефекты и повреждения не допускающие влажную уборку и дезинфекцию	до 31.08.2024г	Саенко Т.Л.	выполнено
7.	Частично стены в кабинете № 155 имеют дефекты и повреждения не допускающие влажную уборку с применением моющих и дез.средств	до 31.08.2024г	Саенко Т.Л.	выполнено
8.	Остекление окон выполнено с нарушением целостностью (трещины) или не проведена замена отсутствует 1 стекло в кабинетах №№ 155,211,туалет для девочек 2 и 3 этаже	До 31.08.2026	Саенко Т.Л. Якупова Г.Д.	Частично выполнено: Замена стекла в 155 каб.

Составила: заведующая хозяйством
 Т.30-97-55

Саенко Т.Л.